

Nr. 5329/25.NOV.2022

Ref: ANUNT INVITATIE PARTIVIPARE PROCEDURA ACHIZITIE DIRECTĂ CU SOLICITARE DE OFERTE nr. 5266/23.11.2022

Clarificare:

Va rugam sa acceptati la cele doua pozitii cu 7 Ah Acumulatori UPS tip1- 630 buc si Acumulatori UPS tip2 – 200 buc urmatoarele:

1. Descarcare de pana la 20h la 1.75V/celula: 7.08 Ah
2. Descarcare de pana la 10h la 1.75V/celula: 6.57 Ah

Răspuns:

Vă rugăm să respectați cerințele tehnice din caietul de sarcini nr. 5013/09.11.2022

Președinte Comisie de Evaluare

Vasile Vișan

