

Nr. 5368/28 NOV 2022

**Ref: ANUNT INVITATIE PARTIVIPARE PROCEDURA ACHIZITIE DIRECTĂ CU SOLICITARE DE OFERTE nr. 5266/23.11.2022**

In vederea ofertarii pentru licitatia deschisa conform Invitatiei de participare nr. 5266/23.11.2022 va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari/solicitari:

**Intrebare/solicitare 1**

Va rugam sa ne precizati daca veti preda acumulatorii uzati la schimb. Chiar si stabilind de comun acord un termen ulterior pentru predare, pe masura inlocuirii in instalatii.

**Răspuns 1.** Nu se vor preda acumulatorii uzați la schimb.

**Intrebare/solicitare 2**

Va rugam sa acceptati precizarea in oferta a capacitatilor nominale pentru descarcari si la alte tensiuni finale decat 1,75V. Unii producatori au tabelele pentru descarcarea cu curent constant pana la tensiunile  $U_{final} = 1,8V$ ;  $1,7V$  si  $1,65V$  nu si pentru  $1,75V$ .

De ex: descarcare de pana la 10h la  $1,7V/celula = 6,7Ah$ .

**Răspuns 2.** Rugăm respectarea cerințelor tehnice din caietul de sarcini nr. 5013/09.11.2022.

**Intrebare/solicitare 3**

Va rugam sa acceptati aceleasi caracteristici pentru bateriile de la punctul 2.1 ca pentru bateriile de la punctul 2.2., intrucat un operator economic ar urma sa ofere mai mult ca sigur aceeasi baterie la ambele pozitii.

**Răspuns 3.** La pct. 2.1 cerințele tehnice sunt pt. terminal standard F2, iar la pct. 2.2 cerințele tehnice sunt pt. terminal standard F1. Vă rugăm respectați specificatiile tehnice

Președinte Comisie de Evaluare

Vasile Vișan

